



ÅRHUS KOMMUNE . MAGISTRATENS 2. AFDELING

Lars Jacob Pedersen  
Odinsvej 1 A  
8230 Åbyhøj

Den 20. september 1999

J.nr.

Sagsbehandler KS

Lokalnr. 56

**Vedr. Oplag af trykflasker, v/A.J. Sadler, Silkeborgvej 232, 8230 Åbyhøj**

Det meddeles herved, at jeg dags dato har tilskrevet ovennævnte, som det fremgår af vedlagte kopi.

Med venlig hilsen

Knut Slettemeås

viceberedskabsinspektør



A.J. Sadler  
Sikeborgvej 232  
8230 Åbyhøj

Den 20. september 1999  
J.nr.  
Sagsbehandler KS  
Lokalnr. 56

### Vedrørende oplag af trykflasker i garage

På given foranledning har jeg den 17. september 1999 foretaget en besigtigelse af ovennævnte trykflasker. Ved besigtigelsen var der opmagasineret følgende mængder trykflasker:

- 6 stk. 50 l helium
- 4 stk. 50 l oxygen
- 2 stk. 20 l oxygen

Der må oplagres indtil 60 m<sup>3</sup> gasvolumen (fx. 6 stk. 50 l oxygen) uden godkendelse fra Århus Brand- & Redningsvæsen, på betingelse af at vedlagte "Ordensregler for trykflasker" overholdes. Her henvises specielt til afsnit:

- 2.2:  
*Flasker skal være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning*
- 2.5:  
*Lagerafsnit skal holdes rent og ryddelig*
- 2.11:  
*I lagerafsnit indtil 60 m<sup>3</sup> kan der samtidig oplagres uantændelig materiale og beholdere med ikke brandbare væsker*

Det må konstateres, at ovennævnte oplag overstiger 60 m<sup>3</sup> gasvolumen, hvorfor oplaget skal reduceres til max. 60 m<sup>3</sup> gasvolumen.

Ønskes der større oplag end 60 m<sup>3</sup> gasvolumen, skal dette godkendes af Århus Brand- & Redningsvæsen.



Kopi af denne skrivelse er sendt til Lars Jacob Pedersen, Odinsvej 1 A.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Knut Slettemeås', written over a faint, illegible stamp or background.

Knut Slettemeås  
viceberedskabsinspektør

Bilag:

Ordensregler for Trykflasker

# ORDENSREGLER

*Nedennævnte ordensregler er udarbejdet efter bestemmelserne i "Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944"*

## 1. Generelle ordensregler.

### 1.1. Almindeligt.

1.1.1. Den ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de for virksomheden gældende ordensregler overholdes, og at personalet er grundigt instrueret om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

1.1.2

Parkering af motor køretøjer (herunder trucks) uden for driftstiden og opladning af trucks må kun ske på steder, der af brandmyndigheden er godkendt til dette formål. Der henvises iøvrigt til Brandteknisk Vejledning nr. 21 om indretning og drift af truck i erhvervs virksomheder udsendt af Dansk Brandvæms-Komité.

### 1.2. Skiltning.

1.2.1

Der skal opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild:

a) i indendørs lagerafsnit og udefter på alle døre til sådanne afsnit og  
b) ved lagerafsnit i det fri og overjordiske tanke.

Udendigt på døre til lagerafsnit og ved lagerafsnit i det fri skal der opsættes skilte: "RYKKFLASKER"

1.2.2

Skilte skal udføres som angivet i de af Arbejdsministeriets udsendte bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning.

1.3

### Branddøre.

1.3.1. Branddørens selv lukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper el. lign.

1.3.2

Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tæstluttende i fald.

1.3.3

Branddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning:

"BRANDDØR - holdes lukket".

1.3.4

Branddøre, der fastholdes i åben stilling ved hjælp af smelleled eller på anden af brandmyndigheden godkendt måde, skal hver dag lukkes ved arbejdstidens ophør og skal være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning "BRANDDØR - lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand".

1.3.5

Skilte skal udføres som angivet i de af Arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning.

1.4

### Flugtveje.

1.4.1. Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.

1.4.2

Maskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre der ikke benyttes i den daglige drift.

Alle flugtvejsdøre helt til terræn i det fri skal, i flugtureningen, kunne passeres uden brug af møgle eller særligt værktøj.

1.4.3

### Brandslukningsmateriel.

1.5

1.5.1

Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder - bortset fra ventilen direkte ved slangevinden - skal altid være i åben stilling.

Brandslanger skal jævnligt efterses og afprøves.

1.5.2

Håndslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af pålæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget eftersynet.

1.5.3

Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående rettes.

Der henvises iøvrigt til Brandteknisk Information nr. 19, "Håndslukningsmateriel", udsendt af Dansk Brandvæms-komité.

2.

## Særlige ordensregler for oplag af trykflasker.

2.1

Flasker skal stå på fast plant underlag.

2.2

Flasker skal være sikret mod væltning, ruining og nedstyrtning.

2.3

Flasker skal behandles med fornøden sikkerhed. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning f.eks. mod stød, slag, belastning eller opvarmning.

2.4

Flaskens ventiler skal være lukket og beskyttelses hæften skal være påsat.

2.5

Beskadede flasker skal anbringes på sikkert sted og skal omgående sendes til reparation.

2.6

Lagerafsnit skal altid holdes rent og ryddeligt.

2.7

Løstantændelig vegetation skal fjernes ved lagerafsnit i det fri.

2.8

Det påhviler modtageren af flasker at drage omsorg for, at flaskerne straks efter modtagelsen anbringes på forskriftsmæssig måde. Oxygenflasker skal holdes omhyggelig fri for enhver forurening med olie og fedt - selv i ganske små mængder.

2.9

Der skal ved aflåsning eller på anden måde drages omsorg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til lagerafsnit.

2.10

Af- og pålæsning af køretøjer, til og fra lagerafsnit, må ikke finde sted på offentligt tilgængeligt areal.

2.11

I lagerafsnit indtil 60 m<sup>3</sup> kan der samtidig oplagres uantændelig materiale og beholdere med ikke-brændbare væsker.

2.12

I lagerafsnit over 60m<sup>3</sup> må der ikke findes andet end flasker med komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter.